



# საქართველო GEORGIA

გარემოს დაცვისა და  
სოფლის მეურნეობის  
სამინისტრო

MINISTRY OF ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND AGRICULTURE  
OF GEORGIA

N 4236/01  
27/04/2021

4236-01-2-202104271908



სს „ზოტი ჰიდროს“

მის: ქ. თბილისი მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა, №10, სართული №3, ლიტერი "ა"

ელ ფოსტა: [kratiani@grpc.ge](mailto:kratiani@grpc.ge)

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განიხილა თქვენი 2021 წლის 12 აპრილის N6437 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში „ზოტი ჰესი-1“-სა და „ზოტი ჰესი-2“-ს დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანისა და 35/10 კვ ძაბვის ქვესადგური „ზოტი-1“-ს და 110/35/10 კვ ძაბვის ქვესადგური „ზოტი-2“-ს მოწყობასა და ექსპლუატაციას და გაცნობებით შემდეგ:

- სკრინინგის განცხადება წარმოდგენილია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის პირველი ნაწილისა და ამავე კოდექსის II დანართის 3.4 ქვეპუნქტის შესაბამისად, თუმცა სკრინინგის ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, საპროექტო ეგზ-ის და ქვესადგურების მშენებლობა, დაგეგმილია სს „ზოტი ჰიდროს“ ზოტის ჰესების კასკადის სამშენებლო მოედნის ფარგლებში („ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სს „ზოტი ჰიდროს“ ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 5 მარტის N2-209 ბრძანება). სკრინინგის განცხადების თანახმად, დაგეგმილი ეგზ-ის და ქვესადგურების მშენებლობა განხორციელდება ჰესების კომუნიკაციების მშენებლობის პარალელურად და დამატებითი სამშენებლო ტექნიკის მობილიზება არ არის გათვალისწინებული. ამასთან სკრინინგის გაცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰესების მშენებლობის პროექტისთვის შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებები გავრცელდება საპროექტო ეგზ-ის და ქვესადგურების მშენებლობაზეც. ზემოაღნიშნული პროექტის გზშ-ის ანგარიშში მოცემული იყო ქვესადგურების განსათავსებლად განკუთვნილი ტერიტორიები და საორიენტაციო სიმძლავრეები. ამასთან ეგზ-ის და ქვესადგურების მშენებლობა დაგეგმილია ზემოაღნიშნული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ტერიტორიის ფარგლებში. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სკრინინგის განცხადებით განსაზღვრული საქმიანობა წარმოადგენს სს „ზოტი ჰიდროს“ ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტის ნაწილს, შესაბამისად

წარმოდგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 5 მარტის N2-209 ბრძანებით გაცემულ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სკრინინგის განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს „გარესდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის 3.4 ქვეპუნქტის შესაბამისად.

- სკრინინგის განცხადებას თან ერთვის საპროექტო 35 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის Shp ფაილი, რომელიც არ შეესაბამება სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილ სიტუაციურ ნახაზს. ამასთან, სკრინინგის განცხადების თანახმად მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზი მიუყვება სს „ზოტი ჰიდროს“ ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში განხილულ სადაწნეო მილსადენს, თუმცა წარმოდგენილი Shp ფაილი არ შეესაბამება აღნიშნული მილსადენისთვის განსაზღვრული გვირაბის კონტურს (მდებარეობას), აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით განახლებული სკრინინგის განცხადების სამინისტროში წარმოდგენის შემდეგ.

ნინო თანდილაშვილი

მინისტრის მოადგილე

