

AGD.Cor.out-191003-69

Date: 03.10.2019

საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის მინისტრს
ბატონ ლევან დავითაშვილს

ბატონო ლევან,

გაცნობებთ, რომ შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“, სვანეთის რეგიონში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ენგურისა და მდინარე ნენსკრას ხეობებში გეგმავს „ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“ განხორციელებას. მიმდინარე წლის 15 ივლისს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს „ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე“ გაცემულია გარემოსდაცვითი გადანყვეტილება (ბრძანება N 2-659).

თავდაპირველად პროექტით იგეგმებოდა 35კვ. სიმძლავრის 4020 მ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, სადაც საპროექტო ხაზის ნაწილი მოიცავდა მიწისქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზს (სიგრძით 1550 მ.) და მიწისზედა საჰაერო ნაწილის (2470 მ.) განთავსებას ფოლადის ანძებზე (საერთო რაოდენობით 13 ცალი).

გემოლნიშნული პროექტის გზმ-ს ანგარიშის განხილვის პროცესში გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება - საპროექტო ელექტროგადამცემი ხაზის მონაკვეთზე სხვადასხვა კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზის და ქვესადგურის საპროექტო დერეფანი კვეთდა ერთმანეთს. შესაბამისად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, მოთხოვნილ იქნა დაინტერესებულ მხარეებს შორის შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, რომლის მიხედვით მოხდებოდა ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის შეთანხმებულად მონყობა-ექსპლუატაცია.

სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-სა და შპს „ნენსკრა ჰიდრო“-ს შორის მიმდინარე წლის 18 ივნისს გაფორმდა ურთიერთგაგემის მემორანდუმი.

აღნიშნული მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა ლახამი ჰესისთვის განკუთვნილი ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის ნაწილობრივი ცვლილება და მიწისქვეშა საკაბელო ტრასის



მაგივრად დაიგეგმა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (ამ მონაკვეთის მშენებლობა აღწერილია შპს „კავკასიენერგო“-ს სკოპინგის ანგარიშში, რომელზეც 2019 წლის 13 აგვისტოს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ გაცემულია ბრძანება N 2-776).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს მიერ განხორციელდა პროექტის ცვლილება, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული 1550 მ. სიგრძის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის ნაცვლად განახორციელდეს 52 მ. სიგრძის მინისტქეშა საკაბელო ხაზის და 1538 მ. სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა. აღნიშნულისთვის საჭირო იქნება 5 (110 კვ. გაბარიტებში) მაღალი ძაბვის ანძის განთავსება და მასზე 35 კვ. სიმძლავრის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის დაერთება.

პროექტი განეკუთვნება „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს II დანართის 3.4 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას (35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მინისზედა ან/და მინისტქეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, 110 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის ქვესადგურის განთავსება), ასევე, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის საფუძველზე, გარემოსდაცვითი გადანყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობის სანარმოო ტექნოლოგიის განსხვავებული ტექნოლოგიით შეცვლა ან/და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა, ამ კოდექსით განსაზღვრული სკრინინგის პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა, შესაბამისად იგი ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას.

ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა „ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იანი ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების“ სკრინინგის განცხადება და ანგარიში, რომელიც მომზადებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილით განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე.

მოგმართავთ თხოვნით განიხილოთ წარმოდგენილი ანგარიში და გასცეთ სკრინინგის გადანყვეტილება მესტიის მუნიციპალიტეტში. შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს „ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იანი ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების“ საქმიანობაზე.

წერილს თან ერთვის:

- სკრინინგის ანგარიშის ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია - 1 ეგზემპლარი;
- საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS (გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა) კოორდინატები, shape ფაილის სახით - 1CD;
- ხე-ტყის აღრიცხვის მასალების ელექტრონული ვერსია.

პატივისცემით

გიორგი აბრამიშვილი

გენერალური დირექტორი