

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი
შეფასების დეპარტამენტს
შპს „რეპსოლის“ ს/ნ 405074128
დირექტორის ზურაბ ნოზაძის
ტელ. 599 17 87 69
ელ.ფოსტა: qobulashvili56@ mail.ru


სკრინინგის განცხადება

მოგახსენებთ, რომ შპს „რეპსოლს“ ს/ნ 405074128 2020 წლის 08 ოქტომბერს იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცა ლენტეხში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული ავტოგასამართი სადგური, (GPS კოორდინატში X-313350; Y-4739810) და შპს „რეპსოლის“ მიერ მოხდა ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია.

ავტოგასამართი წარმოადგენს მოქალაქე თეონა ტეფნაძის საკუთრებას და ფუნქციონირებს 2012 წლიდან. ავტოგასამართი სადგური უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან (საცხოვრებელი სახლიდან) დაშორებულია 180 მ-ით. (იხ.დანართი #1).

შპს „რეპსოლის“ მიერ მოხდა ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია კერძოდ, არსებულ სამ რეზერვუარს 1) 3 მ³; 2) 5 მ³; 3) 3 მ³; (სამივე გამოიყენება დიზელისთვის) დაემატა ერთი 25,0 მ³ მოცულობის რეზერვუარი. სიგრძით 4,6 მ; დიამეტრით 2,56 მ; რომლის სასუნთქი სარქველის სიმაღლეა 1.5 მეტრი, დიამტრი 0,05 მ. რეზერვუარი დაიფარა ანტიკოროზიული ნივთიერებით და მოთავსებული იქნა არსებულ ქვა-ლორდის სარკოფაგში. ახალი რეზერვუარი გამოყენებულია ბენზინისთვის.

შესაბამისად ავტოგასამართი სადგური გათვალისწინებულია ბენზინის და დიზელის საწვავის რეალიზაციისათვის. ბენზინის წლიური რეალიზაციის მაქსიმალური



რაოდენობა იქნება 1 000 000 ლიტრი, დიზელის წლიური რეალიზაციის მაქსიმალური რაოდენობა იქნება 1 000 000 ლიტრი.

ნავთობპროდუქტების მიღება და ავზებში ჩატვირთვა ხდება თვეში ოთხჯერ ან ხუთჯერ, სპეციალური საწვავმზიდი ავტომობილებით. რეზერვუარებიდან საწვავი მიეწოდება საწვავის მარიგებელ სვეტს, საწვავის ჩატვირთვა ხდება ოთხი დისპენსერის საშუალებით. საწვავმარიგებელი სვეტი დამონტაჟებულია რეზერვუარებიდან 12 მეტრის დაშორებით და რეზერვუარებს უკავშირდება თანამედროვე პლასტიკის მილებით. ავტოგასამართი სადგურის მუშაობის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი. სასმელ-სამეურნეო წყალი ობიექტს მიეწოდება დასახლების ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემიდან. ობიექტის ტერიტორიაზე არსებობს საკანალიზაციო ჭა (რკინის რეზერვუარის სახით) რომლის დაცვაც ხდება სპეციალური ავტომზიდით.

ტექნოლოგიური ციკლის მიხედვით, ავტოგასამართი სადგური იმუშავებს 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით, 365 სამუშაო დღე წელიწადში.

ავტოგასამართი სადგურის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და შემდგომ მათ გაფრქვევას ატმოსფეროში. ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებას წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების ნახშირწყალბადები, რომელთა მაქსიმალური ინტენსივობა ფიქსირდება ავტოცისტერნებიდან ნავთობპროდუქტების მიღებისას.

ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია მეხამრიდი, რომელიც ფარავს სარეზერვუარო მოედანს, საოპერატოროს და მარიგებელ სვეტებს.

ტერიტორიაზე მოხვედრილი ნალექების და ავარიულად დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკრება მოხდება მოედნის პერიმეტრზე განთავსებული ღია ღარების საშუალებით და ჩაედინება სალექარ-დამჭერში, დალექვის შემდეგ ის

ამოღებული იქნება, ხოლო დარჩენილი შლამი განთავსდება კონტეინერში და შემდგომი უტილიზაციისათვის გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. სალექარ-დამჭრიდან ამოღებული წყალი და თხევადი ნარჩენები განთავსდება სპეციალურ კონტეინერში და ასევე გადაეცემა შესაბამის ორგანიზაციას.

ავტოგასამართი სადგურის მუშაობისას მოსალოდნელია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, წელიწადში დაახლოებით 0,2 მ³ ოდენობით, ასევე სხვადასხვა სახის სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა (ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები, გადამწვარი ნათურები და სხვა) მათი მართვა განხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული მოთხოვნების გათვალისწინებით კერძოდ, მათი დროებითი განთავსება, ტრანსპორტირება და გადაცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციებზე.

ობიექტის მუშაობის პროცესში ხმაურის გავრცელების დონის გადაჭარბება არ არის მოსალოდნელი, რადგან ავტოგასამართი სადგურის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ არსებობს მაღალი ხმაურის დონის გამომწვევი დანადგარი.

ავტოგასამართი სადგური აღჭურვილია სახანძრო დაფით, ცეცხლმაქრებით, სახანძრო ინვენტარით და არსებული კანონმდებლობით მოთხოვნილი სავალდებულო საშუალებებით. ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე მოწყობილია ნარჩენების განსათავსებელი უბანი, სადაც დგას ნაგვის ურნები, დასტიკებული სხვადასხვა ნარჩენებისთვის.

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოებისას ამოღებული მასა მთლიანად დაიყარა და მოსწორდა ობიექტის ტერიტორიაზე. მიწის ნაკვეთზე სადაც განთავსებულია ავტოგასამართი სადგური, არ არის მრვალწლიანი მცენარეები, არ ფიქსირდება ცხოველთა სახეობები. ასევე არ არის მოსალოდნელი ზემოქმედება მიწის ნაყოფიერ ფენაზე, რადგან ტერიტორია წარმოადგენს დამუშავებული ქანების დატკეპნილ ზედაპირს.

ავტოგასამართი სადგური განთავსებულია მდინარე ხელედულას მიმდებარედ. მდინარე მიედინება ხევში, ხევის სიღრმე წარმოადგენს 7-8 მეტრს, ავტოგასამართი სადგურის მხრიდან ხევი გამაგრებულია რკინა-ბეტონის ჯებირებით (იხ. დანართი #2). ობიექტის მხრიდან მთლიანად გამორიცხულია მდინარის დაბინძურება და დანაგვიანების შესაძლებლობა. ავტოგასამართ სადგურს აღმოსავლეთით ესაზღვრება საავტომობილო გზა, რომლის მიმდებარედ განთავსებულია კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება ს/კ 87.04.21.017, რომელიც წარმოადგენს სწრაფი კვების ობიექტს. სამხრეთ-დასავლეთით, დაახლოებით 65 მეტრში მდებარეობს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ახლად აშენებული ახალგაზრდობის ცენტრი.

ავტოგასამართი სადგურის საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბის და ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რაიმე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ავტოგასამართ სადგურში დასაქმებულები არიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ხუთი ადამიანი.

საწარმოს საქმიანობა დადებით გავლენას ახდენს რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

ავტოგასამართი სადგურის ფუნქციონირებისას კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგან მის უშუალო სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის ავტოგასამართი სადგური არ არის.

საქმიანობის სპეციფიკიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე, ავტოგასამართი სადგურის ექსპლუატაცია გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას არ მოახდენს.

დამატებით გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 20 აპრილს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს შუამდგომლობის საფუძველზე, ლენტეხის მაგისტრატი სასამართლოს მიერ, სკრინინგის განცხადებაში მითითებულ ობიექტთან დაკავშირებით მიღებული იქნა

დადგენილება, საქართველოს სახელით სიტყვიერი შენიშვნის გამოყენების შესახებ
(იხ. დანართი #7).

ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით და საქართველოს
კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, წარმოგიდგინებ განცხადებას სკრინინგის პროცედურის გასავლელად და
გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას.

პატივისცემით,

შპს „რეპსოლის“ დირექტორი

ზ. ნოზაძე ზ.ნოზაძე